


VKF Technische Auskunft Nr. 27606

Gruppe 123	Wärmedämmungen, ortsgeschäumt oder geschüttet	
Gesuchsteller	Isofloc AG Soorpark 9606 Bütschwil Schweiz	
Hersteller	Isofloc AG 9606 Bütschwil Schweiz	
Produkt	ISOFLOC LM	
Beschrieb	Zelluloseflocken aus Zeitungspapier und Borsäure, RD=25-60kg/m ³	
Anwendung	RF2	
Unterlagen	MFPA-Leipzig GmbH: Prüfbericht '3.1/13-308-1' (11.12.2013), Prüfbericht '3.1/13-308-2' (09.12.2013), Klassifizierungsbericht '3.1/13-308-3' (11.12.2013); DIBT, Berlin: ETA '05/0226' (05.06.2013); MPA NRW, Dortmund: CE Konformitätszertifikat '0432-CPD-42 9104' (14.06.2013); Hersteller: Leistungserklärung 'DoP-b-ETA05-0226-130701' (09.05.2017)	
Prüfbestimmungen	EN 13823, EN ISO 11925-2	
Beurteilung	Klassifizierung:	B-s2,d0
Gültigkeitsdauer	31.12.2022	
Ausstelldatum	01.11.2017	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ersetzt Anerkennung vom	-	



Marcel Donzé



Gérald Rappo

