


Renseignement technique AEAI n° 27606

Groupe 123	Isolations thermiques, mousse injectée sur place ou remplissage	
Requérant	Isofloc AG Soorpark 9606 Bütschwil Schweiz	
Fabricant	Isofloc AG 9606 Bütschwil Schweiz	
Produit	ISOFLOC LM	
Description	Flocons de cellulose à base de papier de Journal et acide borique, PS=25-60kg/m ³	
Utilisation	RF2	
Documentation	MFPA-Leipzig GmbH: Prüfbericht '3.1/13-308-1' (11.12.2013), Prüfbericht '3.1/13-308-2' (09.12.2013), Klassifizierungsbericht '3.1/13-308-3' (11.12.2013); DIBT, Berlin: ETA '05/0226' (05.06.2013); MPA NRW, Dortmund: CE Konformitätszertifikat '0432-CPD-42 9104' (14.06.2013); Hersteller: Leistungserklärung 'DoP-b-ETA05-0226-130701' (09.05.2017)	
Conditions d'essai	EN 13823, EN ISO 11925-2	
Appréciation	Classification:	B-s2,d0
Durée de validité	31.12.2022	
Date d'édition	01.11.2017	Organisme de reconnaissance des autorités cantonales de protection incendie
Remplace l'attestation du	-	

Marcel Donzé



Gérald Rappo